

NOTAT: INNKOMNE MERKNADER

Oppdragsnavn **Mindre endring av gjeldende reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporalsbru i
Midtre Gauldal kommune**
Prosjekt nr. **1350030031**
Kunde **Statens vegvesen**

Dato 10.07.2019

Kommentarer til innspill til varsel om oppstart av mindre endring

Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av mindre endring av gjeldende reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune (Nasjonal arealplanID: 16482015009).

Rambøll har bistått Vegvesenet i denne saken og har i forbindelse med varselet mottatt en del kommentarer og innspill, og i tabellen i det påfølgende er innspillene referert og kommentert.

Innspillene i sin helhet følger dette notatet som vedlegg.

Rambøll
Kobbegate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

T +47 73 84 10 00
<https://no.ramboll.com>

Navn	Innspill	Kommentarer
Coop Oppdal SA	<p>Ser av oppdaterte planbestemmelser og plankart at nordlig av/påkjøring skal ivaretas både under anleggsperioden og etter ferdigstillelse av bru/veg. Eksakt plassering vil bli tilpasset når det er ferdigstilt.</p> <p>Dette er i tråd med vårt innspill på avholdt møte og en nødvendighet for å drive næring på arealet.</p>	Tas til etterretning
Næringsforeningen i Trondheimsregionen	<p>Det er viktig at Coop har god tilgang til sine arealer under byggeperioden.</p> <p>Det er også viktig at rundkjøringen dimensjoneres slik at den er lett å komme rundt for de største kjøretøy som trafikkerer stekningen.</p> <p>Vi viser for øvrig til vårt høringsinnspill av 10.03.2019 angående miljøgate i Soknedal sentrum med gang- og sykkelløsning.</p>	Tas til etterretning
Trøndelag fylkeskommune	<p>Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket. Vi minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.</p> <p>Trøndelag fylkeskommune har vært i dialog med Rambøll, Vegvesenet og Midtre Gauldal kommune tidlig i prosessen, vi har ingen innvendinger til den foreslåtte planendringen.</p>	Tas til etterretning
Fylkesmannen i Trøndelag	<p>Ny Hovsbru ivaretar i større grad enn dagens i bru hensynet til Sokna som varig verna vassdrag. Brupilarene blir stående på landsiden på begge sider av elven.</p> <p>Rundkjøring og gang- og sykkelveg ivaretar også hensynet til gående og syklende på en god måte. Vi har derfor ingen merknader til reguleringsendringen.</p>	Tas til etterretning

	Samfunnssikkerhet Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen vil få betydning for risiko og sårbarhet i området. Utover dette har vi ingen merknad til saken.	Tas til etterretning. ROS-analyse vil oppdateres i forbindelse med pågående reguleringsplan for Soknedal sentrum.
Statens vegvesen	Statens vegvesen har ingen merknader til disse endringene.	Tas til orientering
NVE	<p>Vi har i forbindelse med arbeidet med endringene av gjeldende plan flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesens rådgiver og vi anser at en nå i stor grad har kommet fram til gode løsninger mht. de fagfeltene vi er satt til å forvalte. Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.</p> <p>NVE opplever dessverre i en del vegprosjekter at til tross for gode planprosesser og ditto arealplaner, at forholdet til vassdrag ikke alltid ivaretas på en optimal måte i bygge- og reetableringsfasen. Dette kan ha flere årsaker, for eksempel. at entreprenører ikke har den nødvendige fagkunnskapen mht. arbeid i nærheten av- og hensynstaken til vassdrag, og/eller at prosjekteier ikke følger opp prosjektene tilstrekkelig i anleggsfase og/eller avslutningsfase. Vi anbefaler derfor at det tas kontakt med oss (og Fylkesmannens klima- og miljøavdeling) i forkant av tiltaksrealisering slik at vi kan drøfte disse problemstillingene med vegvesenet og entreprenørene. Vår kontaktperson vil være Arne Jørgen Kjøsnes (Ajk@nve.no / 930 62 595).</p>	<p>Tas til etterretning</p> <p>Tas til etterretning. NVE vil inviteres til å være med på oppstartsmøte med entreprenør i forkant av oppstart av utbyggingen.</p>

Rambøll

erik.ditlefsen@ramoboll.no

26.06.2019

**REGULERINGSBESTEMMELSER SOKNEDAL SENTRUM – KORPORALS BRU
KOMMUNENS PLAN.ID 16482015009**

Viser til møte 12.06.19 og deres mail 19.06.19 med dokumenter vedrørende planbestemmelser og plankart når det gjelder ny Hovsbru.

Coop Oppdal er eier av gnr. 81 Bnr. 11. Handelsvirksomheten som drives er helt avhengig av god tilgjengelighet. Vårt innspill i avholdt møte var at nordlig av/påkjøring til vår eiendom er helt avgjørende for vår virksomhet. Dette gjelder både for kunder og ikke minst varetransport.

Vi ser av vedlagte planbestemmelser § 9.1 og av plankart at av/påkjøringen skal ivaretas både under anleggsperioden og etter ferdigstillelse av bru/veg. Eksakt plassering av av/påkjøringen blir tilpasset når det er ferdigstilt.

Dette er i tråd med vårt innspill på avholdt møte og en nødvendighet for å drive næring på arealet.

Med hilsen

Coop Oppdal SA



Morten Erik Stulen
adm.direktør

Rambøll
v/Erik Ditlefsen

Trondheim 28.06.2019

Innspill til forslag om endring av eksisterende reguleringsplan Soknedal

NiT støtter forslaget til endring av reguleringsplan for krysset øst for Hovsbrua.

Det er viktig at Coop har god tilgang til sine arealer under byggeperioden.

Det er også viktig at rundkjøringen dimensjoneres slik at den er lett å komme rundt for de største kjøretøy som trafikkerer stekningen.

Vi viser for øvrig til vårt høringsinnspill av 10.03.2019 angående miljøgate i Soknedal sentrum med gang- og sykkelløsning.

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen



Børge Beisvåg
Næringspolitisk leder

Avsender: Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer
NORWAY



88091-636-22

RAMBØLL NORGE AS
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO
NOR

Fylkeskommunens uttalelse - endring av eksisterende reguleringsplan - E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune

Informasjon: Digital post fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune sender ut post digitalt.

Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram, der digital kommunikasjon skal være førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige og innbygger eller næringsliv.

Posten distribueres til mottakerens valgte sikre digitale postkasse eller meldingsboks i Altinn, dersom vi har registrert ditt fødsels- eller organisasjonsnummer. (I motsatt fall går brevet ut til mottaker via posten.)

* Privatpersoner blir varslet på den e—postadressen eller mobiltelefonnummeret den enkelte selv har oppgitt i kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan sjekke opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret på nettstedet <https://www.norge.no/>

* Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på <https://www.altinn.no> via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert e-postadresse.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 døgn etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Dokument som evt. ikke er åpnet i din digitale postkasse blir ikke sendt ut via Posten.

Digitalt førstevalg — veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trøndelag fylkeskommune



RAMBØLL NORGE AS
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Vår dato: 24.06.2019 **Vår referanse:** 201940406-2 **Vår saksbehandler:**
Deres dato: 17.06.2019 **Deres referanse:** Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse - endring av eksisterende reguleringsplan - E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune

Vi viser til deres oversendelse av 17.06.2019.
Planen innebærer en endring innenfor reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru. Området som berøres er knyttet til kryssløsning mellom eksisterende E6, Hovsbrua og en nyetablering av denne oppstrøms eksisterende bru, veg til Soknedal skole og Presthus, samt fv. 6566.

Hensikten med endringene er å legge til rette for:

- Ny permanent bru for kjørende og myke trafikanter oppstrøms (sørøst for) dagens Hovsbru
 - Rundkjøring som på en optimal måte ivaretar framkommeligheten og trafikksikkerheten mellom eksisterende E6, Hovsbrua, veg til skolen og Presthus, samt fv. 6566.
 - Justert vegtrase tilpasset ny bru på nordvestsiden av Coops eiendom
- Saken er planlagt behandlet som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens §12-14, forutsatt at det ikke kommer inn tungtveiende grunner som tilsier noe annet.

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket. Vi minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Trøndelag fylkeskommune har vært i dialog med Rambøll, vegvesenet og Midtre Gauldal kommune tidlig i prosessen, vi har ingen innvendinger til den foreslåtte planendringen.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Tore Forbord
rådgiver

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Plan

Kontaktpersoner: Kulturminner, Knut Harald Stomsvik tlf 74175189

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED





Fylkesmannen i Trøndelag

Trööndelagen fylhkenålma

Vår dato:

01.07.2019

Vår ref:

2019/7950

Deres dato:

17.06.2019

Deres ref:

Rambøll
PB 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse til mindre endring E6 Soknedal - Korporalsbru - Midtre Gauldal kommune

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Klima og miljø

Ny Hovsbru ivaretar i større grad enn dagens i bru hensynet til Sokna som varig verna vassdrag. Brupilarene blir stående på landsiden på begge sider av elven. Rundkjøring og gang- og sykkelveg ivaretar også hensynet til gående og syklende på en god måte. Vi har derfor ingen merknader til reguleringsendringen.

Samfunnssikkerhet

Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen vil få betydning for risiko og sårbarhet i området. Utover dette har vi ingen merknad til saken.

Landbruk

Ingen merknad.

Med hilsen

Mari Mogstad (e.f.)
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:



Klima og miljø: John Haugen – 74 16 81 95
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76

Kopi til:

Midtre Gauldal kommune	Rørosveien 11	7290	STØREN
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER



Statens vegvesen

Rambøll Norge AS – Trondheim
Postboks 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Marthe Fjellheim / 45205288

Vår referanse:
15/240293-11

Deres referanse:

Vår dato:
04.07.2019

Uttalelse – Reguleringsplan for E6 Soknedal–Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune – Forslag til endring av eksisterende reguleringsplan etter forenklet prosess

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 26.06.2019.

Det søkes om mindre endring av reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporals bru. Hensikten med endringene er å:

- legge til rette for ny permanent bru for kjørende og myke trafikanter sørøst for dagens Hovsbru.
- Bygge en rundkjøring mellom eksisterende E6, Hovsbrua, vegen til skolen og fv. 6566.
- Justere vegtrasè tilpasset ny bru på nordvestsiden av Coops eiendom.

Statens vegvesen har ingen merknader til disse endringene.

Vegavdeling Trøndelag
Med hilsen

Tor Erik Jule Lian
seksjonssjef

Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Kopi

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Rambøll Norge AS - Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7018 TRONDHEIM

Vår dato: 02.07.2019
Vår ref.: 201500992-17
Arkiv: 323
Deres dato: 17.06.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Finn Herje

NVEs uttalelse til forslag til endring av eksisterende reguleringsplan etter forenklet prosess - E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune

Vi viser til ovennevnte forslag til endring av reguleringsplan samt våre tidligere uttalelser til saken av 06.06.2015, 12.05.15, 23.06.15 og 07.07.2017.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

Prosess

Vi har i forbindelse med arbeidet med endringene av gjeldende plan flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesens rådgiver Erik Ditlefsen hos Rambøll og vi anser at en nå i stor grad har kommet fram til gode løsninger mht. de fagfeltene vi er satt til å forvalte, herunder forholdet til flomfare og allmenne interesser i det varig verna vassdraget. Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.

Tiltaksrealisering

Som nevnt i telefonsamtaler med Rambøll opplever vi dessverre i en del vegprosjekter at til tross for gode planprosesser og ditto arealplaner, at forholdet til vassdrag ikke alltid ivaretas på en optimal måte i bygge- og reetableringsfasen. Dette kan ha flere årsaker, feks at entreprenører ikke har den nødvendige fagkunnskapen mht. arbeid i nærheten av- og hensynstaken til vassdrag og/eller at prosjekteier ikke følger opp prosjektene tilstrekkelig i anleggsfase og/eller avslutningsfase. Vi anbefaler derfor at det tas kontakt med oss (og Fylkesmannens klima- og miljøavdeling) i forkant av tiltaksrealisering slik at vi kan drøfte disse problemstillingene med vegvesenet og entreprenørene. Som nevnt i tlf.-samtale med Ditlefsen vil vår kontaktperson være Arne Jørgen Kjøsnes (Ajk@nve.no/930 62 595).

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Trøndelag